



Temat	Rozbudowa i przebudowa jadalni i sanitariatów w budynku nr 3 budowa łącznika pomiędzy budynkami nr 3 i nr 7 oraz łącznika pomiędzy budynkiem nr 3 i 4
Ades inwest	Moczary dz. nr ew. 337
Inwestor	Dom Pomocy Społecznej w Moczarach Moczary 41
Tytuł	38-700 Ustrzyki Dolne
Projektant	Instalacja oświetlenia podstawowego, ewakuacyjnego, kierunkowego oraz gniazd 230V - łącznik nr 1
Sprawdzający	inż. Zenon Głusko upr. E-75/90
data	mgr inż. Mateusz Głusko Upr. nr PDK/0001/POOE/15 wrzesień 2018 skala: 1:100 Rys. nr E-1

- N- oprawa na obwodzie oświetlenia nocnego
- B oprawa zwieszana LED 830 - 1000lm
- E oprawa ewakuacyjna ścienna 1,2W LED 1h z autotestem
- D praca awaryjna
- o oprawa nastropowa IP 44 oświetlenie ogólne i ewakuacyjne 1h z autotestem, czujka ruchu i zmierzchu, 3000lm LED 830
- K oprawa kierunkowa 1h z autotestem zwieszana LED z piktoogramem luminancja 500cd/m²
- o oprawa ścienna IP 65 z czujką ruchu i zmierzchu LED840 3000lm
- C 2/1 gniazdo 230V na 2 na obwodzie nr 1
- ks-1 przelącznik oświetleniowy
- KN-4 klawiszowy nadajnik stacjonarny nr 4
- ks-1 kasetka sterowania oświetleniem łącznika nr 1