


Pz-1 - załączenie oświetlenia łącznika (łączenie z obwodem oświetlenia nocnego)
 Pw-1 - wyłączenie oświetlenia łącznika z pozostałymi obwodem nocnego
 Pz-2 - włączenie oświetlenia nocnego
 Pw-2 - wyłączenie oświetlenia nocnego
 C1 - stycznik trójbiegunowy 230V dwoma stykami zwiernymi i jednym rozwiernym
 C2 - stycznik trójbiegunowy 230Vz jednym stykiem zwiernym i jednym rozwiernym
 L1, L2 lamki kontrone 230V



Data: wczesień	2018	Skala: 1:	Rys. nr - E-3
Projektant:	Inż. Zenon Głuszko upr. E-75/90		
Temat	Schemat tablicy Tł		
Adres Inwestycji	Moczarzy dz. nr 337		
Inwestor	DPS w Moczarach - Moczarzy 41		